



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Красносельского района

Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 29

Предписание № 2-15-779/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя
общеобразовательная школа №217 Красносельского района Санкт-Петербурга имени Н.А.

Алексеева (ГБОУ школа № 217). ИНН 7807033825.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНДПР Красносельского района УНДПР ГУ МЧС России по г.
Санкт-Петербургу от 11.11.2019 года № 2-15-779.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя
органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 05 по 10 декабря 2019 года Тучковой Оксаной Михайловной – начальником отделения
отдела надзорной деятельности Красносельского района управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена
внеплановая выездная проверка объекта защиты – здания образовательного учреждения ГБОУ
школа №217 по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 140, корп.2, лит.А.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с директором ГБОУ школа № 217 Калиберда Светланой Николаевной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Из коридора здания, 1 этажа без естественного проветривания при пожаре, длиной более 15 метров отсутствует удаление продуктов горения при пожаре системами	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; п.11 ст.85 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 7.13130.2013 п.7.2.	01.11.2020 г.	

	вытяжной противодымной вентиляции			
2.	Для отделки пола на путях эвакуации коридор 1 этажа правая сторона, применены материалы с более высокой пожарной опасностью чем Г2, РП2, ДЗ, Т2 (для отделки пола коридора применен ламинат).	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.6 ст.134, табл.28, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009 п.4.3.2	01.11.2020 г.	
3.	Ширина путей эвакуации по коридору 1 этажа с учетом двухстороннего открывания дверей из помещений в коридор менее 1 метра.	п. 1, ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.3 СП 1.13130.2009	01.11.2020 г.	
4.	Для отделки стен на путях эвакуации (холл 1 этажа), применены материалы с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, ДЗ, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 (для отделки стен холла применены бумажные обои).	П.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.6 ст.134, табл.28, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009 п.4.3.2	01.11.2020 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Начальник отделения отдела надзорной деятельности
Красносельского района управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Тучкова Оксана Михайловна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«10» декабря 2019г.



Предписание для исполнения получил:
директор ГБОУ школа №217

Калиберда Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении

проверки)

✓ «10» декабря 2019г.
12

